

# METRYKA

Odcinka naprężenia Nr *R1*

sieci trakcyjnej

## A. DANE TECHNICZNE SIECI

1				
TYP I RODZAJ SIECI				
skompensowana..... <i>Cu Cd 70-C</i>				
półskompensowana.....				
nieskompensowana.....				
2		3		4
ROK BUDOWY <i>1952</i>		LOKALIZACJA		DLUGOŚĆ ODCINKA NAPRĘŻENIA
MODERNIZACJI <i>1980</i>		Szlak.....		
		Stacja..... <i>SOPOT</i>		<i>km 0,202</i>
		Numer toru..... <i>R021 38/38</i>		<i>km 0,187</i>
5				
NACIĄGI ZASTOSOWANE W KG				
W przewodzie jezdnym	W linie nośnej	W linie zawieszenia "Y"	W przewodzie wzmacniającym	W linie uczynienia grupowego
<i>540 dwt</i>	<i>1620 dwt</i>			

### B. Przeglądy szczegółowe

Lp.	Data	Zakres wykonania przeglądu	Nazwisko i stanowisko osoby która wykonała przegląd	Lp.	Data	Zakres wykonania przeglądu	Nazwisko i stanowisko osoby która wykonała przegląd
1	2011 01-22	E7-2 § 12 ÷ 28	BRUG. ENERGET. J.A. JAN JAK	13			
2	2013 11-24	SKM et-2 § 11 ÷ 31	-11-	14			
3	2014 10-23	SKM et-2 § 11 ÷ 31	-11-	15			
4	2015 10-15	SKM et-2 § 11 ÷ 31	BRUG. PRACOWNIKOWY ZAKŁ. PŁENOC	16			
5	2016 10-25	SKM et-2 § 11 ÷ 31	BRUG. PRACOWNIKOWY ZAKŁ. PŁENOC	17			
6	2017 10-30	SKM et-2 § 11 ÷ 31	BRUG. PRACOWNIKOWY ZAKŁ. PŁENOC	18			
7	2018 10-16	SKM et-2 § 11 ÷ 31	BRUG. PRACOWNIKOWY ZAKŁ. PŁENOC	19			
8	2019 10-29	SKM et-2 § 11 ÷ 31	BRUG. PRACOWNIKOWY ZAKŁ. PŁENOC	20			
9				21			
10				22			
11				23			
12				24			

### C. Rewizje

Lp.	Data	Zakres wykonania rewizji	Nazwisko i stanowisko osoby która wykonała rewizje
1			
2			
3			
4			
5			

Lp.	Data	Zakres wykonania rewizji	Nazwisko i stanowisko osoby która wykonała remont
1	2015 11 14	Wymiana linii napowietrznej	WAGMAN KIEROWNIK P.L. ENI 2015.11.14 S.C.
2	26.10. 2015	Remont głowic fundamentowych konstrukcji wsporczych wraz z regeneracją słaboobciążonych części słupów w lokatorach M-5 do M-22	L. Łodziejewski Pierw. Energetyka
3	6.12 2016	Wykonanie podwieńsień sieci tralowej w wykopkach lokatorów	P. Brzeczniński Pierw. Energetyka
4	30.11.2019	Wymiana urządzenia naprzężającego w lokatorze M-5	Z. C. KIEROWNIK SEKCJI GOZDORZ HENSEL Pierw. Energetyka

Lp.	Data wykonanego pomiaru	Średnie % zużycie przewodu (przewodów)	Nazwisko i stanowisko osoby która wykonała pomiar	Termin następnego pomiaru
1	2008 10 14	2,7 %	M. KOŃAŁKOWSKI ENERGETYKA S.A.	2011
2	2013 11 24	3,2 %	G. DĄBROŃSKI ENERGETYKA S.A.	2016
3	2017 10 30	1,6 %	G. DĄBROŃSKI ENERGETYKA S.A.	2020
4	2018 10 29	3,2 %	G. DĄBROŃSKI ENERGETYKA S.A.	2022
5				
6				
7				
8				

## F. Naprawy

Lp.	Data naprawy	Zakres uszkodzenia i sposób naprawy	Przyczyna uszkodzenia	Nazwisko i stanowisko osoby która kierowała pracą naprawczą
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				