

UWAGI:

1. Na trasie przewodu może istnieć wcześniej niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne
2. Skrzyżowanie z przewodami energetycznymi zabezpieczyć poprzez nałożenie na przewód elektryczny rury z tworzywa sztucznego na długości min. 1,50 m w obie strony od przewodu
3. Nad przewodem ułożyć warstwę izolacji termicznej (żużel lub łupki styropianowe)

PSK AS Arkadiusz Skiba
ul. Łanowa 89
80-777 Gdańsk

Projektował:
Arkadiusz Skiba
upr. nr 129/G4/2002

Sprawdził:
Mariusz Walczak
upr. nr POM/0233/POOS/10

Data: Podpis:

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
BUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT KANALIZACJI DESZCZOWEJ, GDYNIA OSOWA, DZ. NR 129, 131, 132, 225, 233, 236, OBRĘB OSOWA, NR EW.: 226201_1.0012, GMINA M. GDYNIA. INWESTYCJA PN. "RENOWACJA UKŁADU WODNEGO NA TERENIE STACJI GDYNIA OSOWA POSTOJOWA" - ETAP I

Tytuł rysunku:
PROFIL PODŁUŻNY INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Stadium: Projekt wykonawczy
Podziałka: 1:500/1:100
Nr rys.: 2.1
Rewizja: 03