

SKMMU.086.44.20

Gdynia, 2021-02-12

dotyczy: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie zadania pn: „Wymiana dźwigu osobowego wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej oraz uzgodnieniami TDT na peronie Gdynia Główna” - znak: SKMMU.086.44.20.

Zamawiający przedstawia w załączeniu odpowiedź na pytania zadane w toku przedmiotowego postępowania, wraz z jego treścią:

Pytanie: Z uwagi na zmienne warunki atmosferyczne ogrzewanie szybu oraz podgrzewanie progów jest koniecznością wobec tego prosimy o informację, czy zgodnie z zakresem prac Wykonawca zobowiązany jest do zamontowania klimatyzatora w szybie w celu utrzymania odpowiedniej temperatury o każdej porze roku?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ogrzewanie szybu i podgrzewanie progów w okresie jesienno-zimowym. Zamawiający nie wymaga montażu klimatyzatora w szybie w celu utrzymania odpowiedniej temperatury w okresie letnim.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.