


Uwaga:

- ze względu na istniejące obwody odbiorcze w układzie TN–C należy w rozdzielnicy zastosować szynę PEN (dla odbiorów w układzie TN–C) oraz szynę PE,N (dla odbiorów w układzie TN–C–S)
- w przypadku odbiorów w układzie TN–C należy obwody odbiorcze podłączyć do szyny PEN w rozdzielnicy projektowanej
- odbioru projektowane należy podłączyć w układzie TN–C–S

		TOTO Architekci - Karolina Paluszynska-Czekaj ul. Wajdeloty 22/6a, 80-437 Gdańsk tel. 500 218 463	
temat:	Remont dwóch pomieszczeń w celu daptacji na biura pełniące funkcję administracyjną w siedzibie SKM Gdynia Cisowa w budynku A-1		
adres:	ul. Morska 350A, 81-002 Gdynia		
rysunek:	Schemat rozdzielnic RG		
projektant:	Łukasz Darmach	POM/0011/POOE/11 w specjalności elektrycznej	rys.nr: E-1
sprawdzający:	Andrzej Raczkowski	POM/0010/POOE/14 w specjalności elektrycznej	
branża:	elektryczna		
data:	06.2021	skala:	
		-	