

PKP Szybka Kolej Miejska
w Trójmieście Sp. z o.o.
ul. Morska 350 A
81-002 Gdynia
(19)

METRYKA

Odcinka naprężenia Nr

L24

sieci trakcyjnej

A. DANE TECHNICZNE SIECI

1				
TYP I RODZAJ SIECI				
skompensowana..... C95-2C-C120				
półskompensowana.....				
nieskompensowana.....				
2		3		4
ROK BUDOWY 1952		LOKALIZACJA		DLUGOŚĆ ODCINKA
MODERNIZACJI 1987		Szlak.....		NAPRĘŻENIA
		Stacja..... Sopot		km 1,315
		Numer toru..... 502		km 1,210
5				
NACIĄGI ZASTOSOWANE W KG				
W przewodzie jezdnym	W linie nośnej	W linie zawieszenia "Y"	W przewodzie wzmacniającym	W linie uczynienia grupowego
1080 daN	1620 daN			

B. Przeglądy szczegółowe

Lp.	Data	Zakres wykonania przeglądu	Nazwisko i stanowisko osoby która wykonała przegląd	Lp.	Data	Zakres wykonania przeglądu	Nazwisko i stanowisko osoby która wykonała przegląd
1	2010 11-13	ET-2 § 12 ÷ 28	BRIG. ENERGETYKA S.A. ZAKŁ. ROK.	13			
12	2012 01.12	SKM et-2 § 11 ÷ 31	- 11 -	14			
13	2012 02.28	SKM et-2 § 11 ÷ 31	- 11 -	15			
14	2013 02.08	- 11 -	- 11 -	16			
15	2014 01.07	- 11 -	- 11 -	17			
16	2014 01.22	SKM et-2 § 12, 13, 28	DIAGNOSTA ENERGETYKA S.A. ZAKŁ. ROK.	18			
17	2015 01.31	SKM et-2 § 11 ÷ 31	BRIG. ENERGETYKA S.A. ZAKŁ. ROK.	19			
18	2016 01.22	SKM et-2 § 11 ÷ 31	BRIG. ENERGETYKA S.A. ZAKŁ. ROK.	20			
19	2017 01.15	SKM et-2 § 11 ÷ 31	BRIG. ENERGETYKA S.A. ZAKŁ. ROK.	21			
20	2018 01.13	SKM et-2 § 11 ÷ 31	BRIG. ENERGETYKA S.A. ZAKŁ. ROK.	22			
21	2019 01.14	SKM et-2 § 11 ÷ 31	BRIG. ENERGETYKA S.A. ZAKŁ. ROK.	23			
22	2020 01.22	SKM et-2 § 11 ÷ 31	BRIG. ENERGETYKA S.A. ZAKŁ. ROK.	24			

C. Rewizje

Lp.	Data	Zakres wykonania rewizji	Nazwisko i stanowisko osoby która wykonała rewizję
1			
2			
3			
4			
5			

D. Remonty

Lp.	Data	Zakres wykonania rewizji	Nazwisko i stanowisko osoby która wykonała remont
1	2012 07 12	Wymiana DIF 2x404 m	L. Lademann P.K.P. Energetyka S.A.
2	26.10 2015	Remont głowic kunda wentylacji konstrukcji wsporczych wraz z regeneracją skorodowanych części stopów w lokatorach M-6 do M-24	L. Lademann P.K.P. Energetyka
3	04.11 2016	Remont głowic kunda wentylacji w wybranych lokatorach	R. Sobiech P.K.P. Energetyka
4	20.11 2016	Wymiana uszczelnienia naprzeciwko w Wlk. M-6 i 12-20	L. Lademann P.K.P. Energetyka
5	2019 01.12	PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI WSPORCZYCH M/40-12/M PRZEKŁADNIE SIECI TRAKTYNIE NA BIAŁKI NAKŁADZĄCE DO PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. NA PODSTAWIE UMOWY SKM 78/19 z DNIA 01.12.2019r.	2-CY KIEROWNIK GRZEGORZ HENSEL PKP ENERGETYKA
8			

nie
25-12-2012

E. Zużycie przewodu jezdniego

Lp.	Data wykonanego pomiaru	Średnie %zużycie przewodu (przewodów)	Nazwisko i stanowisko osoby która wykonała pomiar	Termin następnego pomiaru
1	2008 M 19	L 12,4 % P 19,6 %	JÓZEF MALLER ENTREG. S.A.	2010
2	2012 06 07	L 16,1 % P 14,2 %	G. MAJOWSKI ENERGETYKA S.A.	2013
3	2013 02 08	L 8,2 % P 8,2 %	J. WIŚNIEWSKI ENERGETYKA S.A.	2016
4	2014 01 07	L 8,2 % P 8,2 %	T. MAZURKOWICZ ENERGETYKA S.A.	2017
5	2017 01 15	L 10,4 % P 10,5 %	G. PABRZEŃSKI PKP ENERGETYKA SA.	2020
6	2020 01 22	L 9 % P 9 %	G. DARCOUSKI PKP ENERGETYKA S.A.	2021
7				
8				

11/2
25-11-2021

F. Naprawy

Lp.	Data naprawy	Zakres uszkodzenia i sposób naprawy	Przyczyna uszkodzenia	Nazwisko i stanowisko osoby która kierowała pracą naprawczą
1	2013 05 22/23	ZAKŁADANA LINA WRAZEM WISZĄCA WYKONANIE USTAWKI W LINIE NOŚNEJ, WYMAGANE WISZĄCÓW, UZUPRAWNIENIE WISZĄCÓW WŁASNOŚCIĄ	UPADKOWE SIŁY LINY NOŚNEJ	JÓZEF K. KOSMAŃSKI, NAZKONNIK SPECJALISTY, FIRM WYKONAWCZY K&S S.A.
2		WISZĄCÓW POMOCNICZYCH WISZĄCÓW W LOKALIZACJI M-10, M-12, M-14		
3				
4				
5				
6				
7				