



UWAGI:

1. Na trasie przewodu może istnieć wcześniej niezinventaryzowane uzbrojenie podziemne
2. Skrzyżowanie z przewodami energetycznymi zabezpieczyć poprzez nałożenie na przewód elektryczny rury z tworzywa sztucznego na długości min. 1,50 m w obie strony od przewodu
3. Nad przewodem ułożyć warstwę izolacji termicznej (żużel lub łupki styropianowe)

PSK AS Arkadiusz Skiba		ul. Łanowa 89 80-777 Gdańsk		Stadium: Projekt budowlany
Projektował: Arkadiusz Skiba upr. nr 129/Gd/2002	Data:	Podpis:	Nazwa i adres obiektu budowlanego: BUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT KANALIZACJI DESZCZOWEJ, GDYNIA CİSOWA, DZ. NR 129, 131, 132, 225, 233, 236, OBRĘB CİSOWA, NR EW.: 226201_1.0012, GMINA M. GDYNIA. INWESTYCJA PN. "RENOWACJA UKŁADU WODNEGO NA TERENIE STACJI GDYNIA CİSOWA POSTOJOWA" – ETAP 1	Podziałka: 1: 500/1: 100
Sprawił: Mariusz Walczak upr. nr POM/0233/P00S/10	Data:	Podpis:	Tytuł rysunku: PROFIL PODŁUŻNY INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ	Nr rys.: 2,1
				Rewizja: 03